

НЕФТЕПРОДУКТЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОСТАТКА В
ОСТАТОЧНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВАХ. Часть I.
МЕТОД ГОРЯЧЕГО ФИЛЬТРОВАНИЯ

Стандарт не ставит целью указать все меры техники безопасности, связанные с его применением. Пользователь стандарта должен проконсультироваться и установить соответствующие меры техники безопасности и обязательные ограничения до его применения.

ПРЕДИСЛОВИЕ. Настоящий стандарт в техническом отношении равноценен окончательному проекту ИСО 10307-1 на английском языке, представленному в центральный секретариат ИСО для опубликования. Однако следует отметить, что его редакция может быть не идентична. ИСО 10307 будет опубликован в двух частях. Часть 2 устанавливает метод определения термического и химического старения остаточных котельных топлив. Технически равноценный стандарт ИСО/ПМС 10307-2 воспроизведен как IP 390/93.

I. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения общего осадка в остаточных котельных топливах с максимальной вязкостью $55 \text{ мм}^2/\text{с}$ при 100°C и для смесей дистиллятных топлив, содержащих остаточные компоненты; максимальный осадок, определяемый с точностью, установленной в данном методе, равен 0,50% (по массе) для остаточных топлив и 0,40% (по массе) для дистиллятных топлив, содержащих остаточные компоненты.